

市售「外裝壁磚」檢測結果附表

壹、檢測標準/法規、檢測項目、檢測/查核結果

檢測標準/法規	檢測項目	檢測/查核結果
CNS 9737 「陶瓷面磚」	<u>(一)品質項目：</u> 背溝之形狀及深度 彎曲破壞載重	全數符合規定。
商品檢驗法及 前述檢驗標準 第 9.1 節至第 9.3 節	<u>(二)標示查核：</u> 商品檢驗標識	全數符合規定。
	中文標示	計 1 件不符合 (項次 7)，不符合情形為本體未標示製造廠商名稱或其商標，且包裝未標示有無施釉、成形方法及尺度未標示厚度。

貳、選購及使用注意事項之呼籲

標準檢驗局呼籲，廠商應落實商品之安全性與標示正確性，以維護消費者權益，並提醒建築設計與工程等相關業者及消費者選購「外裝壁磚」時，注意下列事項：

- 一、應購買有貼附「商品檢驗標識」(圖例： RXXXXX) 之外裝壁磚商品 (商品檢驗標識查詢網址：https://civil.bsmi.gov.tw/bsmi_pqn/#mark)。

二、檢視廠商名稱、原產地、主要成分、製造年月等各項標示是否清楚。

三、用於建築物之外牆壁面一定要挑選外裝壁磚，特別是施工時採用水泥砂漿作為面磚接著劑，一定要選擇背面有倒勾狀背溝之外裝壁磚。