

經濟部標準檢驗局高雄分局建築相關設施維護管理情形

一、建築物

(一)維護管理規定：建築法第 77 條第 3 項及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。

(二)維護管理情形：每 2 年完成 1 次建築物公共安全檢查簽證及申報

高雄市建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書

正本

高雄市

建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書

F1-5



檢查登記碼：C10811200246

108 年度 檢查申報案	掛號日期	108年12月16日
	發文日期	108年12月31日
	發文字號	108-K010701-01

受文者：經濟部標準檢驗局高雄分局負責人：馮本全

副本受文者：

麥仁華建築師事務所

主旨：

所報附表建築物依建築法第77條第3項及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定辦理防火避難設施與設備安全檢查申報，業依規定查核完竣，復請查照。

通知事項：

- 一、本次所附申報書件，查核結果如下：
查核合格，予以備查。
- 二、未依通知事項一第2點規定改善申報，或第3點規定送請複核仍不符合規定者，應依建築法第91條第1項規定處以新台幣六萬元以上三十萬元以下之罰鍰，並得以連續處罰，限期停止使用。
- 三、下次（年度）應申報期間為110年10月01日至110年12月31日，屆時請依規定辦理申報。
- 四、本申報建築物如為供A-1、B、D-1、D-5、F-1、F-2、F-3、H-1等類組別使用之營業場所（詳申報資料表「現況用途組別」），申報人應將本通知書張貼（貼）於營業場所明顯處。
- 五、如有不服，依訴願法第14條規定應自行政處分達到之次日起30日內，向原處分機關或受理訴願機關提起訴願。

高雄市政府

《附表一》申報資料表

中 報 人	使用人	姓名	經濟部標準檢驗局高雄分局負責人：馮本全		國民身分證字號 (或統一編號)	
		通訊住址	高雄市苓雅區海邊路50號		通訊電話	
代 申 報 人		姓名			國民身分證字號 (或統一編號)	
		通訊住址			通訊電話	
申 報 建 築 物 概 要	申報建築物或營業場所名稱	經濟部標準檢驗局高雄分局			現況用途類組	G2政府機關
	建築物地址	高雄市苓雅區海邊路50號			使用執照	
	整體建築物現況	地上4層、地下1層			申報樓層別	騎樓等7層
	本次申報範圍之樓地板面積	6843.08				
專 業 機 構 、 檢 查 人 資 料	專業機構或事務所	機構(事務所)名稱	麥仁華建築師事務所		認可証字號	40C3D00425
		機構(事務所)負責人姓名	麥仁華		通訊電話	07-5521101
	專業檢查人	防火避難設施類	姓名	麥仁華	認可証字號	40C3D00425
		設備安全類	姓名	麥仁華	認可証字號	40C3D00425
不合格項目						

- 1.公安核備案件文件驗證網址：<http://cpabm.cpami.gov.tw/PUBNetwork/serchAttest.jsp>，可利用檢查登記碼查詢驗證。
- 2.本通知書各項文字係由機器印出，如發現非機器列印或有塗改字跡，或無機關戳章者，概屬無效。

蓋章列印

建築物防火避難設施與設備安全檢查申報書

建築物防火避難設施與設備安全檢查申報書

F 1 - 1

檢查登記號碼：C10811200246

108年度	申報掛號日期	
	文	號

- 一、下開建築物依建築法第七十七條第三項及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定辦理防火避難設施與設備安全檢查申報，檢附檢查報告書及有關文件，敬請准予備查。
- 二、本申報內容如有不實或違反建築法第七十七條第一項有關維護建築物合法使用與其構造及設備安全規定致人於死或致重傷，願依法負其責任。

此致 高雄市政府工務局

申報人：經濟部標準檢驗局高雄分局 負責人：馮本全等2人（詳申報人名冊）（簽章）

申報日期： 年 月 日

檢附文件 (依序排列)	1. 申報書（申報人名冊、專業檢查人名冊、建築物申報樓層概要表）				
	2. 檢查報告書總表1份		3. 改善計畫書0份		
	4. 檢查報告書1份		5. 昇降設備使用許可證記錄表1份		
	6. 主用途及從屬用途檢查表*0份		7. 檢查記錄簡圖1份		
	8. 現況照片1份		9. 使用執照影本2份		
	10. 建物權利證明文件影本1份		11. 公共意外責任險證明文件*1份		
12. 室內裝修合格證明*0份		13. 專業機構或檢查人認可證影本1份			
申報建築物概要	申報建築物或營業場所名稱		經濟部標準檢驗局高雄分局		
	建築物地址		高雄市苓雅區海邊路50號		
	使用執照字號		(77)高市工建築使字第03954號等2筆詳建築物使用執照清冊		
	整幢建築物現況		整幢為地上4層、地下1層建築物 ☒ 整幢建築物供同一使用類組使用 ☐ 整幢建築物供二種以上使用類組使用		
專業檢查機構、檢查人資料	名稱		麥仁華建築師事務所		
	負責人姓名		麥仁華		
	通訊地址		高雄市鼓山區明華路317號11樓之1		
	執或業務事務所		名稱 麥仁華建築師事務所		
	通訊地址		高雄市鼓山區明華路317號11樓之1		
	檢項目簽類證別		防火避難設施類 檢查人姓名 麥仁華		
認可證字號		40C3D00425			
設備安全類 檢查人姓名 麥仁華		認可證字號 40C3D00425			
檢查日期		本次（年度）檢查日期		自108年11月20日至108年12月20日	

- 註：1.「檢附文件」欄有「*」符號註記之項目，為依相關法令規定需查核者始檢附之。
- 2.填列本申報書之申報人、專業檢查人之人數達2人以上者，應填列「申報人名冊」、「專業檢查人名冊」；申報樓層別達2層以上或現況用途類組達2類以上者，應填列「建築物申報樓層概要表」。
- 3.「申報人」如非本國人，其「姓名」欄應填列與護照登載相同之外文姓名；另「國民身分證字號」欄應填列護照號碼。
- 4.本表所稱「代申報人」，係指建築物公共安全檢查簽證及申報辦法第2條第2項規定之公寓大廈管理委員會主任委員或管理負責人。

二、昇降設備

(一)維護管理規定：內政部建築法第 77 條之 4 第 9 項規定檢查管理辦法。

(二)維護管理情形：

1. 每半年完成委託維護保養廠商申請安全檢查
2. 委託專業廠商定期保養維護

昇降設備使用許可證

建築物昇降設備使用許可證	
使用許可證號：037-020511	用途別：一般用升降機
昇降設備統一編號：B-802-0909001-9	異動序號：7874
執照號碼：090高市工建築使字第00842號	P14-0950-C045-4S/B1-3F
有效期限：民國109年12月02日	(708331)
設置地點：高雄市苓雅區海邊路50號	
專業廠商：統一精工股份有限公司	竣工檢查年度：090年
專業廠商電話：07-735-4908	
登記證字號：40BB000136	
檢查機構：台灣立體停車機械產業協會	
檢查機構電話：02-25171286	
核准指定文號：內政部(90)內營字第9067885號	
檢查員：陳子賢	檢查員證號：40BB000350
主管機關：高雄市政府	
責任保險公司：華南產物保險股份有限公司	
保險證明文件字號：1407第092050014號	



本建築物昇降設備經檢查合格

依建築法第77條之4規定准予發證使用

內政部訂定



建築物升降機安全檢查表

<B-23> 建築物升降機安全檢查表

用 途 ☒一般 ☐緊急 ☐個人住宅 ☐其他 (註 2)
檢查日期 109年 5月 26日

管 理 人 姓 名	楊 節	地 址	802 高雄市苓雅區海邊路 50 號		
建 築 物 名 稱	經濟部標準檢驗局高雄分局	建 築 物 址	802 高雄市苓雅區海邊路 50 號		
專 業 廠 商	統一精工股份有限公司	登 記 證 字 號	40B1000136	電 話	06-2011681
專業技術人員姓名	黃 俊 哲 40BA005412	登 記 證 字 號		電 話	07-7354908
責任保險公司	華南產物保險股份有限公司	保 險 證 明 文 件 字 號	1407 第 072050009 號		
原使用許可證字號	02BG-100069	使 用 許 可 證 有 效 日 期	109.12.02		
建造執照日期字號	x	使 用 執 照 日 期 字 號	(90)高市工建築使字第 00842 號		
昇 降 機 設 備 統 一 編 碼	B-802-0909001-9				
電 動 機	11 KW 220 V 29 A	額 定 速 度	45 m/min		
維 護 編 號	708331	操 作 方 式	☒ 單臺運轉 ☐ 兩臺連動 ☐ 三臺連動		
額 定 載 重	14 人 950 kg	柱 塞	直徑 mm , 長 mm		
昇 降 行 程	22.2 m	傳 動 元 件	☐ 鋼索 ☐ 鏈條 ☐ _____		
停 止 樓 數	B1.1 樓 ~ 3 樓 4 停	驅 動 方 式	☐ 直接式 ☐ 間接式 ☐ 臂桿式		
出 入 口 門	淨寬 80 cm , 淨高 210 cm	安全閥動作壓力	kg/cm ²		
門 裝 置 型 式	☒ CO ☐ 2S ☐ 其它: _____	泵 吐 出 量	l/min		
門 開 啟 方 式	☒ 電動 ☐ 手動	常 用 壓 力	kg/cm ²		
檢 查 項 目					
測 試	電動機主電路絕緣電阻	電壓 300V 以下時, 須 0.2MΩ 以上 電壓超過 300V 時, 須 0.4MΩ 以上	1.07 MΩ	☒ 是 ☐ 否	
	控制電路絕緣電阻	電壓 150V 以下時, 須 0.1MΩ 以上 電壓超過 150 至 300V 以下時, 須 0.2MΩ 以上	50 MΩ	☒ 是 ☐ 否	
	信號電路絕緣電阻	電壓 150V 以下時, 須 0.1MΩ 以上 電壓超過 150 至 300V 以下時, 須 0.2MΩ 以上	39 MΩ	☒ 是 ☐ 否	
	照明電路絕緣電阻	電壓 150V 以下時, 須 0.1MΩ 以上 電壓超過 150 至 300V 以下時, 須 0.2MΩ 以上	39 MΩ	☒ 是 ☐ 否	
調速機測試	檢 查 項 目	車 廂 側 調 速 機	符合規定	配重側調速機 (註 1)	符合規定
	超速開關動作速度	57 公尺/分	☒ 是 ☐ 否	公尺/分	☐ 是 ☐ 否
	阻擋器動作速度	62 公尺/分	☒ 是 ☐ 否	公尺/分	☐ 是 ☐ 否
緊急停止裝置	檢 查 項 目	車廂側緊急停止裝置		配重側緊急停止裝置 (註 1)	
	型 式	☐ 瞬 間 ☒ 漸 進		☐ 瞬 間 ☐ 漸 進	
	停 止 裝 置 狀 態	☒ 是 ☐ 否		☐ 是 ☐ 否	
	調速機鋼索狀態	☒ 是 ☐ 否		☐ 是 ☐ 否	
	車 廂 的 水 平 度	☒ 是 ☐ 否			

檢 查 項 目	符合規定	檢 查 項 目	符合規定	檢 查 項 目	符合規定
機 械 室		26.緊急救助口	☒ 是 ☐ 否	油 壓 昇 降 機 (註 3)	
1.牽引機外觀及軸承	☒ 是 ☐ 否	27.車廂門連動裝置	☒ 是 ☐ 否	51.油閥、配管、壓力計	☐ 是 ☐ 否
2.齒輪	☒ 是 ☐ 否	28.車廂上各安全開關	☐ 是 ☐ 否	52.停車水平修正裝置及油壓泵	☐ 是 ☐ 否
3.牽引機驅動輪	☒ 是 ☐ 否	29.主鋼索(12)mm 及鋼索末端配件	☒ 是 ☐ 否	53.柱塞止擋板及柱塞	☐ 是 ☐ 否
4.牽引機油	☒ 是 ☐ 否	30.調速機鋼索(8)mm	☐ 是 ☐ 否	54.空轉防止裝置及油溫控制裝置	☐ 是 ☐ 否
5.原動機	☒ 是 ☐ 否	31.導軌及支架	☐ 是 ☐ 否	55.頂部安全距離及極限開關	☐ 是 ☐ 否
6.發電機(註1)	☐ 是 ☐ 否	32.配重	☒ 是 ☐ 否	56.柱塞上部槽輪	☐ 是 ☐ 否
7.電磁制動器	☒ 是 ☐ 否	33.移動電纜	☒ 是 ☐ 否	57.主鋼索鬆弛檢出裝置	☐ 是 ☐ 否
8.轉向槽輪	☐ 是 ☐ 否	34.車廂懸吊輪(註1)	☐ 是 ☐ 否	緊 急 用 昇 降 機 (註 3)	
9.控制盤	☒ 是 ☐ 否	35.著床檢出裝置	☒ 是 ☐ 否	58.車廂召回避難樓裝置	☐ 是 ☐ 否
10.選擇器(註1)	☐ 是 ☐ 否	36.配重懸吊輪(註1)	☐ 是 ☐ 否	59.緊急運轉功能	☐ 是 ☐ 否
11.調速機	☒ 是 ☐ 否	37.極限開關(上、下)	☐ 是 ☐ 否	60.緊急用標誌	☐ 是 ☐ 否
12.受電盤	☒ 是 ☐ 否	38.乘場指示燈	☐ 是 ☐ 否	61.緊急電源裝置	☐ 是 ☐ 否
13.電源電壓測定	☒ 是 ☐ 否	39.乘場門閉鎖裝置	☒ 是 ☐ 否	供 行 動 不 便 者 使 用 昇 降 機 (註 3)	
14.保養記錄表	☐ 是 ☐ 否	40.各樓層乘場按鈕	☒ 是 ☐ 否	62.主操作盤點字標示、語音系統及輪椅乘坐者操作盤	☐ 是 ☐ 否
車 廂 及 昇 降 路		41.特定樓層乘場門開啟裝置	☐ 是 ☐ 否	63.後視鏡	☐ 是 ☐ 否
15.頂部安全距離	☒ 是 ☐ 否	42.乘場門框	☒ 是 ☐ 否	64.扶手	☐ 是 ☐ 否
16.車廂壁板	☐ 是 ☐ 否	43.乘場門連鎖開關	☐ 是 ☐ 否	65.車廂門光電感應裝置(註1)	☐ 是 ☐ 否
17.車廂地板與各樓門檻間隙(30)mm	☒ 是 ☐ 否	44.乘場門連動裝置	☐ 是 ☐ 否	66.入口觸覺裝置	☐ 是 ☐ 否
18.載重及用途標誌	☒ 是 ☐ 否	機 坑		67.引導標誌	☐ 是 ☐ 否
19.車廂門驅動機構	☒ 是 ☐ 否	45.機坑深度	☐ 是 ☐ 否	無 機 房 式 昇 降 機 (註3)	
20.車廂門開關及安全裝置	☐ 是 ☐ 否	46.張力輪與坑底之間隙	☒ 是 ☐ 否	68.工作平臺之設置	☐ 是 ☐ 否
21.車廂操作盤	☒ 是 ☐ 否	47.車廂與緩衝器之間隙	☐ 是 ☐ 否	69.動力遮斷下之援救裝置	☐ 是 ☐ 否
22.緊急呼叫按鈕及對外通信裝置	☐ 是 ☐ 否	48.配重與緩衝器之間隙	☐ 是 ☐ 否	70.低速運轉安全裝置	☐ 是 ☐ 否
23.車廂方向及位置信號裝置	☒ 是 ☐ 否	49.緩衝器(車廂、配重)	☒ 是 ☐ 否	乘 場 門 具 防 火 性 能 者 (註 3)	
24.照明及通風裝置	☒ 是 ☐ 否	50.機坑停止開關及照明設備	☒ 是 ☐ 否	71.火災復歸避難層裝置	☐ 是 ☐ 否
25.超載檢出裝置	☒ 是 ☐ 否				
綜 合 檢 查 結 果					
升降設備運轉一切正常		☒ 是 ☐ 否	檢 查 員	姓 名	(簽章)
升降設備按月維護保養並作成記錄表		☒ 是 ☐ 否		檢 查 員 證 號	
不 符 規 定 事 項 紀 錄					
			檢 查 機 構	(用印)	

備註：1.原核准圖說無該項目內容者，請於表格「符合規定」欄內劃/表示不需檢查此項目。

內政部訂定

2.其他升降機安全檢查內容為絕緣測試及1至5、7、9、12至14、16、18、29、31、35、38至40、43等項。

3.第51至71項為各專屬升降機應檢查項目，其他機種免填。

4.公共建築物供行動不便者使用之升降機應依建築物無障礙設施設計規範規定辦理檢查，惟97年7月1日前規範修正施行前取得建造（雜項）執照之升降機應按「既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則」辦理檢查。

定期維護保養紀錄

統一精工股份有限公司
建築物升降機維護保養紀錄表

用途 ☒一般 ☐緊急 ☐其他

管理人姓名						地址										
建築物名稱	木果律局					建築物地址	高第街三和路50號									
升降機 統一編號	B	-	80	>	-	0	9	0	9	0	0	1	-	9	維護編號	100913
維護保養項目																
保養項目		保養週期	檢查結果	保養項目		保養週期	檢查結果									
機 械 室				供行動不便者使用升降機												
1.機械室環境狀況		月檢	✓	27.點字、語音系統檢點		月檢	✓									
2.受電盤、控制盤、配管及配線		月檢	✓	28.車廂扶手確認		月檢	✓									
3.電動機、捲揚機		月檢	✓	29.各樓層浮凸標誌點檢		月檢	✓									
4.電磁煞車器		月檢	✓	30.後視明鏡		月檢	✓									
5.主輪、副輪、鋼索夾角		月檢	✓													
6.主鋼索、調速機鋼索		月檢	✓	油 壓 升 降 機												
7.控制廂安全回路是否短路		月檢	✓	31.液壓主機		月檢	✓									
				32.液壓配管		月檢	✓									
				33.油壓缸		月檢	✓									
				34.高壓軟管		月檢	✓									
車 廂				季 檢 查												
8.車廂行走狀態		月檢	✓	1.主、副輪磨損檢點		季檢	✓									
9.對外連絡裝置		月檢	✓	2.停電裝置		季檢	✓									
10.車廂內照明、通風、內裝		月檢	✓	3.導滑器磨損檢點		季檢	✓									
11.車廂操作盤、指示燈		月檢	✓	4.升降路內環境狀況		季檢	✓									
12.車廂門、門踏板		月檢	✓	5.樓層水平裝置		季檢	✓									
13.閉門安全裝置		月檢	✓	6.底坑環境狀況		季檢	✓									
14.廂上操作器		月檢	✓													
15.車廂上環境狀況		月檢	✓	半 年 檢												
16.門傳動裝置		月檢	✓	1.緩衝器檢點		半年檢	✓									
17.給油器		月檢	✓	2.配重框底部距離		半年檢	✓									
				3.導軌接頭、托架檢點		半年檢	✓									
升降路及機坑				年 檢												
18.配重檢查		月檢	✓	1.各回路絕緣值		年檢	✓									
19.門接點、門鎖機構檢查		月檢	✓	2.調速機功能		年檢	✓									
20.上、下限極限開關動作確認		月檢	✓	3.主鋼索直徑		年檢	✓									
21.機坑緊急停止裝置檢點		月檢	✓	緊 急 升 降 機												
22.活動電纜		月檢	✓	4.緊急召回紐		年檢	✓									
23.乘場門板開、閉點檢		月檢	✓	5.一次消防功能		年檢	✓									
24.乘場門機構組合點檢		月檢	✓	6.二次消防功能		年檢	✓									
25.張力輪		月檢	✓													
26.配重導滑器		月檢	✓													
結 果 報 告 欄	維護員黃俊哲 證號：40BA005412 維護日期：09年6月12日 簽 章															
☒ 確實核對專業技術人員及證照																

- 註：1.本表所稱之管理人為依建築物升降設備設置及檢查管理辦法第2條第2項規定填具。
2.保養紀錄表應就各設備之清潔、潤滑、調整、檢修及更新等維護作業項目敘明。
3.本維護保養範本僅供各專業廠商參考使用，各專業廠商得依各類型式之升降設備一般維護保養作業程序增訂維護保養項目，但維護保養項目不得少於該類型式之升降設備年度安全檢查項目。
4.本維護保養紀錄表每份僅得填寫一組升降設備，專業技術人員依一般維護保養之作業程序，按月實施並作成紀錄表一式二份，並應簽章及填註其證照號碼，由管理人及專業廠商各執一份。
5.『✓』：無異狀，『△』：須調整，『×』：需修理，『○』：已更換零件或已調整。斜線者，係表示作業外項目予以刪除
- 第一聯：公司收執聯（白色） 第二聯：客戶收執聯（淺藍）
- 內政部訂定

三、消防設備

(一)維護管理規定：消防法。

(二)維護管理情形：委託專業廠商每年辦理檢修申報

消防安全設備檢修申報表

消 防 安 全 設 備 檢 修 申 報 表				
管理權人	姓 名	馮本全	身分證明 文件字號	
			出生日期	
	通 訊 處	高雄市苓雅區海邊路50號		
	戶 籍 地			
	電 話	07-2511151轉754(楊小組)		
申 報 場所概要	樓 層 別	B1F~4F	樓地板面積	6736.26 m ²
	使用執照用途	辦公室.倉庫	實 際 用 途	辦公室.驗車場.倉庫
	使用執照字號	(77)高市工建字第3954號 (89)高市工建字第1258號	統一編號	無
	場 所 名 稱	經濟部標準檢驗局-高雄分局	構 造	RC構造
	地 址	高雄市苓雅區海邊路50號		
檢修機構	名 稱		合格證書字號	
	通 訊 處			
	負 責 人		身分證明 文件字號	
	戶 籍 地			
	出生日期		電 話	
檢修人員	姓 名	柯宗良	證 書 字 號	消士證字第1095號
			身分證明 文件字號	
	出生日期	年 月 日	電 話	07-7472973
	戶 籍 地	高雄市鳳山區誠義里6鄰誠義路147號		
檢修人員	通 訊 處	高雄市鳳山區誠義里6鄰誠義路147號		
	姓 名		證 書 字 號	
			身分證明 文件字號	
	出生日期		電 話	
	戶 籍 地			
	通 訊 處			
本 次 檢 查 日 期		自109年 04 月 14 日至 109 年 04 月 15 日		
前 次 檢 查 日 期		自108年 06 月 06 日至 108 年 06 月 07 日		
申 報 日 期		民國 109 年 04 月 18 日		
管 理 權 人 (簽章)				

消防安全設備檢修報告書

消防安全設備檢修報告書

場所概要	樓層別	B1F~4F		樓地板面積	6736.26 m ²		
	使用執照用途	辦公室、倉庫		實際用途	辦公室、驗車場、倉庫		
	場所名稱	經濟部標準檢驗局-高雄分局		構造	RC構造		
	地址	高雄市苓雅區海邊路50號					
	使用執照字號	(77)高市工建字第3954號 (82)高市工建字第1259號		統一編號	無		
管理權人	姓名	馮本全		身分證文件字號			
				出生日期			
	通訊處	高雄市苓雅區海邊路50號					
	戶籍地						
	電話	07-2511151轉754(楊小組)					
檢修機構或人員	檢修機構	名稱			合格證書字號		
		通訊處					
		負責人			身分證文件字號		
		戶籍地					
	檢修人員	出生日期			電話		
		姓名	柯宗良		證書字號	消士證字第1095號	
					身分證文件字號		
		出生日期			電話	07-7472973	
		戶籍地	高雄市鳳山區誠義里6鄰誠義路147號				
	檢修人員	通訊處	高雄市鳳山區誠義里6鄰誠義路147號				
		姓名			證書字號		
					身分證文件字號		
		出生日期			電話		
	檢修項目	減火設備	☒ 滅火器	☐ 室內消防栓設備	☐ 室外消防栓設備		
			☐ 自動撒水設備	☐ 水霧滅火設備	☐ 泡沫滅火設備		
☐ 惰性氣體滅火設備			☐ 乾粉滅火設備	☐ 海龍滅火設備			
☐ 簡易自動滅火設備			☐ 鹵化烴滅火設備				
警報設備		☒ 火警自動警報設備	☐ 瓦斯漏氣火警自動警報設備				
		☒ 緊急廣播設備	☐ 一一九火災通報裝置				
避難逃生設備		☒ 標示設備	☒ 避難器具	☒ 緊急照明設備			
		☒ 消防搶救上之必要設備	☐ 消防專用蓄水池	☐ 排煙設備			
其他經中央主管機關認定之消防安全設備或必要檢修項目		☐ 無線電通信輔助設備	☐ 緊急電源插座				
		☐ 冷卻撒水設備	☐ 射水設備	☒ 配線			
	☐ 防災監控系統綜合操作裝置						
前項設備檢查表共 19 頁。(如附件, 不含本頁)							
檢查日期		自109年 04 月 14 日至 109 年 04 月 15 日					
檢修機構或檢修人員簽章		 (簽章)					

四、高低壓設備

(一)維護管理規定：電業法。

(二)維護管理情形：委託專業廠商定期保養維護

發電機巡檢表

高雄機電顧問股份有限公司

發電機巡檢表

客戶名稱：經濟部標準檢驗局-高雄分局

日期：109年6月8日

項目	名稱	正常	異常	備註
1	機油檢查	✓		
2	電瓶檢查	✓		DC 26.2V
3	充電機檢查	✓		
4	冷卻水檢查	✓		
5	發電機清潔	✓		
6	運轉十分鐘	✓		
7	ATS 自動交換	✓		
8	發電機設定位置	✓		
9	ATS 設定位置	✓		
10	油量	✓		中商
11	其他	✓		

發電機運轉正常*發電機每月檢查一次

其他事項：

客戶簽章：

周建宏 6/8

服務專線：(07)771-2502, 751-0155

巡檢技術人員：許 栢 昇

高壓電氣設備巡檢記錄表



高雄機電顧問股份有限公司

高壓電氣設備巡檢記錄表

TEL : (07)751-0155、771-2502

客戶：經濟部標準檢驗局-高雄分局 檢查日期：109年6月8日

檢 查 項 目	良	劣 化	不 良	改善措施	檢 查 項 目	良	劣 化	不 良	改善措施
1 屋外架空線路					7 比壓器(PT)				
高壓電桿有無傾斜					外殼有無生鏽	✓			
橫擔有無腐蝕情形					瓷套管是否良好	✓			
礙子有無破損					8 電容器(SC)				
拉線有無生鏽或斷落情形					外部有無生鏽現象	✓			
電線弛度是否適中					瓷套管是否良好	✓			
2 高壓電纜(PEX CABLE)					體積有無膨脹現象	✓			
電纜頭支持物有無脫落	✓				9 分斷開關(DS、PCS、LBS、PF)				
電纜頭包布有無龜裂破損	✓				底座有無生鏽	✓			
3 變壓器(TR)					接觸處有無過熱現象	✓			
主體或散熱片有無生鏽	✓				熔絲容量是否適中	✓			
呼吸器之乾燥劑是否良好	✓				10 受電盤及分電盤				
有無漏油現象	✓				儀表指示是否正確	✓			
接線處有無過熱現象	✓				電壓是否良好	✓			
溫度計指示是否準確	✓				指示器是否良好	✓			
4 高壓斷器(OCB、VCB、GCB)					控制切換開關是否良好	✓			
接線處有無過熱現象	✓				配電盤體有無生鏽	✓			
套管有無裂痕現象	✓								
外殼有無生鏽	✓								
紅線表示器是否良好	✓								
5 比流器(CT)									
二次側線路是否正確	✓								
接線處有無過熱現象	✓								
6 避雷器(LA)									
外部表層有無裂痕	✓								
接地線有無過熱或鬆弛現象	✓								
契約容量	270 kW				最高需量				
功率因數	97								
建議事項：1032 使用電流 R 相 5.1 A、S 相 5.4 A、T 相 5.4 A									
TR1: 50°C 高壓設備放電正常, MLCB PANEL, UPS 電池老化									
TR2: 39°C 建議更新改善									
用戶簽章					[Signature]				



審核：

巡檢人員：許福昇